



- MISURE NOMINALI è
- MISURE VARIABILI (con Certificazione di Estensione)

- Larghezza nominale Totale = 880 mm.
- Altezza nominale Totale = 2130 mm.
- (S) Spessore Telaio = 100 > 140 mm.
- Larghezza nominale del foro di passaggio = 800 mm.
- Altezza nominale del foro di passaggio = 2090 mm.
- Peso (anta battente) = 50 Kg.
- Abbattimento Acustico = 32 ÷ 35 dB
- Conducibilità Termica = 300°(T.media) 0,070 W/m°C



Telaio Porta Rei 30
Hotel

Giunzioni
Listoni

